

SKATĪT
 NORĀDI 1
 2
 Regulējotais
 gredzens
 Blīvējums
 SKATĪT
 NORĀDI 3
 1
 3
 10
 9
 8
 11
 7
 6
 5
 Hermētisks
 savienojums
 SKATĪT
 NORĀDI 8
 MIN 250
 Ū1
 190*
 CO ≥ Ø600**
 250 + 350
 Ø1000 vai Ø1500**
 Kāpulis
 SKATĪT NORĀDI 4
 SKATĪT NORĀDI 5
 Hidroizolācija
 10
 11
 12
 13
 8
 7
 6
 Hermētisks
 savienojums
 5
 SKATĪT NORĀDI 6; 7
 Balsts
 KUM mezglam
 Groda pamatne
 SKATĪT NORĀDI 2
 Izbūves vieta akas
 lūkas pārsedzei
 ≤450**
 ≤650**
 100*

Norādes:

1. Akas lūkas pārsēdi paredz atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūkas pārsēdi 124-2-D400-2/2-C0* (pārsēdi (2/2): vāks-ķēts/rāmis-ķēts, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
 - Akas lūkas pārsēdi 124-2-C250-2/2-C0* (pārsēdi (2/2): vāks-ķēts/rāmis-ķēts, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
 - Akas lūkas pārsēdi 124-6-C250-6/2-C0* (pārsēdi (6/2): vāks-polimērmateriāls/rāmis ķēts, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm);
 - Akas lūkas pārsēdi 124-6-B125-6/6-C0* (pārsēdi (6/6): vāks-polimērmateriāls/rāmis polimērmateriāls, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm).
- 1.1. Akas lūkas pārsēdzes izvietojšanu paredzēt pēc iespējas zālajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
2. Akas augšējās daļas izbūves risinājuma norādāma pielietojamā akas lūkas pārsēdzes un aprikojums atbilstoši segumam, ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
3. Akas elementu konstrukcijai, t.sk. arī blīvījumam starp akas elementiem jāatbilst [LVS EN 1917](#).
4. Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 13101](#) prasībām.
5. Pārsēdzes akas ārējā hidroizolācija visā akas augstumā un visās stiprinājuma vietās jāpamatas.
6. KUM mezgla ierīkošanu veic, ievērojot:
 - 6.1. "[Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma](#)" [1. panta 6.](#) un [7. punktu](#), ka KUM ir pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts KUM mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, bet KUM mezgls ir pakalpojumu lietotāja īpašumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (caurulvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta KUM uzstādīšanai un izbūvēta atbilstoši izsniegtiem pakalpojumu sniedzēja noteikumiem [9. panta pirmās daļas 5. punktu](#), ka par saviem līdzekļiem pakalpojumu sniedzējs nodrošina KUM uzstādīšanu vai nomaiņu un veic sniegto pakalpojumu uzskaiti un [10. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu](#), ka pakalpojuma saņēmējs nodrošina KUM mezgla izbūvi KUM uzstādīšanai vai nomaiņai, un nodrošina netraucētu pieeju KUM mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar KUM, kā arī aizsargā KUM mezglu un KUM no bojājumiem;
 - 6.2. "[Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma](#)" [1. panta 7.¹ punktu](#), ka KUM mezglā pirms KUM uzstāda pirms KUM uzstāda mehānisko ūdens filtru;
 - 6.3. [MK noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"](#) [36. punktu](#), ka pakalpojuma lietotājs aizsargā KUM mezglu no tehniskiem bojājumiem, apūdināšanas vai sasāļšanas un ir atbildīgs par KUM saglabāšanu. Ja KUM tiek nozagts vai sabojāts, pakalpojuma lietotājs par to nekavējoties ziņo pakalpojuma sniedzējam;
 - 6.4. [LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"](#) [147. punktu](#), ka KUM izvieto ārpus ēkas speciālā akā;
 - 6.5. [SIA "Rīgas ūdens" prasības komercuzskaites mērāparātiem \(mehāniskie, elektromagnētiskie\)](#).
7. KUM izbūvējami paralēli vienā plaknē.
8. Aku vai kameru darba daļas augstumu projektē [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"](#) [180. punktam](#).

[illegible]