

**Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju
vidējās skaitliskās vērtības 2023. gadā**

1. Mikrobioloģiskie rādītāji

Rādītājs	Rādītāja vidējā skaitliskā vērtība 2023. gadā	Maksimāli pieļaujamā norma*	Analizēto paraugu skaits 2023. gadā
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	0 KVV/100mL	0 KVV/100mL	587
Escherichia coli	0 KVV/100mL	0 KVV/100mL	2489
Koliformu baktērijas	0 KVV/100mL	0 KVV/100mL	2489
Mikroorg. kopsk.72 h 22°C	305 KVV/mL	Bez īpašām izmaiņām	662
Zarnu enterokoki	0 KVV/100mL	0 KVV/100mL	54
Legionella pneumophila	0 VTS/100mL	-	50

2. Ķīmiskie rādītāji

Rādītājs	Rādītāja vidējā skaitliskā vērtība 2023. gadā	Maksimāli pieļaujamā norma*	Analizēto paraugu skaits 2023. gadā
Alumīnijs	0,02 mg/L	0,20 mg/L	405
Amonijs	0,03 mg/L	0,50 mg/L	639
Antimons	<0,00125 mg/L	0,010 mg/L	3
Arsēns	<0,001 mg/L	0,010 mg/L	3
Bors	0,5 mg/L	1,5 mg/L	3
Cianīdi	<2 µg/L	50 µg/L	3
Cietība	1,68 mmol/L	-	33
Duļķainība	0,3 NDV	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām	2504
Dzelzs	0,11 mg/L	0,20 mg/L	695
Dzīvsudrabs	<0,0001 mg/L	0,001 mg/L	3
Elektrovadītspēja	423 µS/cm	2500 µS/cm (20°C)	2497
Fluorīdi	0,14 mg/L	1,5 mg/L	3
Garša	0 balles	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām	2466
Hlorīdi	38 mg/L	250 mg/L	186
Hroms	<0,0004 mg/L	0,025 mg/L	3
Kadmijijs	0,00013 mg/L	0,005 mg/L	3
Kalcijs	51 mg/L	-	1
Kopējais hlors	0,05 mg/L	-	2021
Krāsa	6 mg/LPt	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām	2468
Magnijs	13 mg/L	-	1
Mangāns	0,02 mg/L	0,05 mg/L	384
Nātrijs	18 mg/L	200 mg/L	32
Niķelis	0,00045 mg/L	0,020 mg/L	3
Nitrāti	2,3 mg/L	50 mg/L	32
Nitrīti	0,004 mg/L	0,50 mg/L	32
Oksidējamība (KMnO ₄)	2,3 mg/L	5,0 mg/L O ₂	192
pH	7,3 pH vienības	6,5–9,5 pH vienības	2497
Sārmainība	2,4 mmol/L	-	32
Selēns	<0,001 mg/L	0,020 mg/L	3
Smarža 20°C	0 balles	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām	2466
Sulfāti	33 mg/L	250 mg/L	186
Svins	0,00067 mg/L	0,010 mg/L	27
Varš	0,08 mg/L	2,0 mg/L	3

*Maksimāli pieļaujamā koncentrācija saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.547 no 29.09.2023. Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.