


Instrukcijas nosaukums	
SIA "Rīgas ūdens" prasības PE ūdensvada caurulēm līdz DN/OD 90 mm	

I. Tehniskās prasības

1. Ūdensvada caurules paredzētas ūdensvada pievadu izbūvei.
2. PE100 ūdensvada caurules, melnā vai zilā krāsā.
3. Caurules var būt ar/bez vizuālo inspekcijas slāni.
4. Spiediena klase vismaz PN 10.
5. Standarta izmēru attiecība SDR11, SDR17 vai cita atbilstoši projektā norādītajam.
6. Caurules atbilst EN 12201-2 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
7. Cauruļvadi paredzēti izbūvei atklātā būvbedrē.
8. Standarta nominālais izmērs attiecināms pret ārējo diametru DN/OD: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 mm

II. Izbūves prasības

9. Ūdensvada izbūve un pārbaude pēc būvniecības ir jāveic saskaņā ar LVS EN 805 un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.