


Instrukcijas nosaukums	
SIA "Rīgas ūdens" prasības PE ūdensvada caurulēm līdz DN/OD 90 mm ar aizsargslāni	

I. Tehniskās prasības

1. Ūdensvada caurules paredzētas ūdensvada pievadu izbūvei.
2. PE100-RC ūdensvada caurules ar integrētu aizsargslāni/vizuālās inspekcijas slāni 10% no caurules sienas biezuma, zilā krāsā.
3. Spiediena klase vismaz PN 10.
4. Standarta izmēru attiecība SDR17 vai cita atbilstoši projektā norādītajam.
5. Caurules atbilst EN 12201-2 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
6. Caurules piemērotas alternatīvām izbūves metodēm atbilstoši PAS1075, 2.tipa prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
7. Cauruļvadi paredzēti izbūvei atklātā būvbedrē, izbūvei ar horizontālo urbšanu vai ar ievilkšanu.
8. Standarta nominālais izmērs attiecināms pret ārējo diametru DN/OD: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 mm

II. Izbūves prasības

9. Ūdensvada izbūve un pārbaude pēc būvniecības ir jāveic saskaņā ar LVS EN 805 un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.