


Instrukcijas nosaukums	
SIA "Rīgas ūdens" prasības ūdensvada kaļamā ķeta veidgabaliem	

I. Tehniskās prasības

1. Veidgabaliem ir jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta atbilstoši EN 545 prasībām, ko apliecina ražotāja deklarācija un DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
2. Spiediena klase PN \geq 10.
3. Veidgabaliem ir jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta ar klasi ne zemāku kā GGG40 (EN-GJS-400-15).
4. Kaļamā ķeta veidgabalu iekšējās un ārējās virsmas pretkorozijas pārklājumam ir jābūt epoksīda krāsojumam vismaz 250 mikronu biezumā atbilstoši EN 14901, EN 545, zilā krāsas tonī RAL 5005 vai ekvivalentā, saskaņā ar RAL-GZ 662, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.
5. Atlokiem ir jābūt atbilstošiem EN 1092-2.
6. Gumijas blīvēm ir jābūt izgatavotām no EPDM atbilstoši EN 681-1 prasībām.
7. Kaļamā ķeta veidgabaliem ir jābūt piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.