





KUM MEZGLA IZVIETOJUMS UN PIEDERĪBAS ROBEŽAS
RISINĀJUMS AR KUM MEZGLU SKATAKĀ
GRIEZUMS 1-1



RISINĀJUMS AR KUM MEZGLU ĒKĀ
GRIEZUMS 2-2



Norādes:

- Terminu lietojums atbilstoši [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 6., 7. un 8. daļai](#):
 - KUM mezglas izbūve atbilstoši [MK noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32. un 33. punktiem](#) norādītajās vietās;
 - Piederības robežas atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
- Pievadus PE DN/OD 25, 32, 40, 50 un 63** mm pievienot ielas/kvartāla ūdensvadam ar sedlu:
 - ja ielas/kvartāla cauruļvads ir MET, tad jāizmanto universālais (materiālam atbilstošs) sedls;
 - ja ielas/kvartāla cauruļvads ir PE, tad jāizmanto elektrometināms sedls.
- 2.1. Pievadus PE DN/OD 75 mm un lielākus, kā arī KKE DN60 mm un lielākus, pievienot ielas/kvartāla ūdensvadam ar trejgabalu. Savienojot PE caurules, izmantot elektrometināmus trejgabalus.
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

Piezīme:

- Visi izmēri milimetros.
- Materiālu saīsinājumi:
 - PE - Polietilēns (polyethylene)
 - PP - Polipropilēns (polypropylene)
 - KET - Ķets (cast iron)
 - KKE - Kaļamais ķets (DI -ductile iron)
 - TER - Nerūsējošais tērauds (ST-stainless steel)
 - MET - Metāls (metal), ietilpst KET, KKE, TER

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

**-pievadus PE DN/OD63 mm pievienot ielas/kvartāla MET DN100 mm ūdensvadam ar trejgabalu.



3						DOKUMENTA TIPS	RĀSĒJUMA NR.
2						CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	TTR-UT-001
1	IB	MZ	AV	Griezumā līnija	07/2025	VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS.	MĒROGS
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	02/2025		BEZ MĒROGA
	NR	SAGTISKĀS	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS		IZMAIŅU INDEKSS
						KUM mezglas izvietojums un piederības robežas	V/2.1
							MARKA
							REVIZIJA
							UKT
							1