




MINIMĀLIE ATTĀLUMI JAUNU ŪDENSVADU IZBŪVEI UN TO REMONTDARBU VEIKŠANAI ESOŠU KOKU/DEKORATĪVO STĀDĪJUMU (KRŪMU) TUVUMĀ

ESOŠI KOKI ŪDENSVADA TUVUMĀ

Ūdensvada izvietojums līdz 2 metru dziļumam



ESOŠIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI (KRŪMI) ŪDENSVADA TUVUMĀ



Norādes:

1. Ūdensvada tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [35. pantam](#), un attiecīgi tiek piemērotas [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktā](#) minētais aprobežojums, ka aizsargjoslās kokus un krūmus audzēt aizliegts. Prasības kokaugu aizsardzībai atbilstoši standartam [LVS 1094.](#)
2. Gadījumos, kad tiek veikts ūdensvadu tīklu remonts, pārbūve vai atjaunošana, vai ir notikusi avārija, ūdensvadu tīklu īpašniekam ir tiesības izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par to paziņojot zemes īpašniekam atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 13. punktam.](#)
3. Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam.](#)
4. Dekoratīvā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam.](#)
5. Kritiskā, minimālā un optimālā zona atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. punktam.](#)



3					
2	IB	MZ	AV	Norādes	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR. SAGTĀSK. APST. IZMAIŅU IEMESLS. DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	
VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS	
Minimālie attālumumi ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu izbūvei un remontdarbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā	

RĀSĒJUMA NR.	
TTR-UT-020	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
07/2025	UKT
	REVIZIJA
	2