


PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) PE → ESOŠAIS (Ū) PE*




Piezīmes:

1. [Materiālu izvēle atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasībām būvuzstādājumiem un citiem materiāliem.](#)
2. Visiem līkņiem, trejgabaliem, noslēgumiem, kas notur konstrukciju, kā arī aizbīdņiem un hidrantiem, paredzēt balstus.
3. Pievienojuma vietās izmantojami rotējošie veidgabali.
4. Cauruļu savienojumu izveidi elektrometināšanu veikt tikai speciāli apmācītam un sertificētam personālam.
5. Aprīkojums uzstādāms saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
6. Vārstiem, atzariem, noslēgumiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.
7. Materiālu saīsinājumi:
PE - Polietilēns (polyethylene)
PP - Polipropilēns (polypropylene)
KET - Ķets (cast iron)
KKE - Kaļamais ķets (DI - ductile iron)
TER - Nerūsējošais tērauds (ST - stainless steel)
MET - Metāls (metal), ietilpst KET, KKE, TER

- * veikt nepieciešamos aprēķinus un paredzēt nepieciešamos papildus aizsardzības pasākumus - balstus vai enkurojumus, atbilstoši cauruļvadu ražotāja norādījumiem, lai nodrošinātos pret pe cauruļvadu lineāro termisko izplešanos;
- ** izjaucamos savienojumus paredz cauruļvadiem kuri $\geq DN350$. Cauruļvadiem, kuru $DN100 - DN300$ izjaucamo savienojumu izvēli pamato ar aprēķinu. Mazākiem diametriem izjaucamos savienojumus neparedz;
- *** PE Īscaurules rotējošam atlokam jābūt ar PP pārklājumu.

PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) KKE → ESOŠAIS (Ū) PE



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Veidgabalu izvietojums	12/2023
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA			
		TEHNISKIE RISINĀJUMI			
VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS					
Aizbīdņu mezgla izbūve T-veida cauruļu krustojšanās vietā ar atloku savienojumu					

RĀSĒJUMA NR				TTR-UT-033	
MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS			
BEZ MĒROGA		V/2.0			
IZDOŠANAS DATUMS		MARKA		REVĪZIJA	
07/2025		UKT		3	